РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация городского округа «Город Калининград»
Комитет по образованию
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ДЕТСКИЙ САД № 16
Тел. 21-19-22
г. Калининград, ул. Тельмана 41,а *Факс 93-35-78*
E-mail: mbdouds016@eduklgd.ru

Исх. № 160
от 08.09.2017

Заместителю начальника УНД и ПР
Ленинградского района
С.В. Яшину

Информация
о выполнении мероприятий по предписанию
от 24.08.2017 № 104/1/1

	Замечания по акту	Срок исполнения	Информация о принятых мерах
1.	При наличии одного эвакуационного выхода с части 2-го этажа (помещения медицинского блока № 1,2,4,5,6 по техническому паспорту) здания, дверь в лестничную клетку (помещение №1а, по техническому паспорту) не является противопожарной 2-го типа (отсутствует сертификат в области пожарной безопасности, подтверждающий ее характеристики по пределу огнестойкости не менее Е1 30)	17.09.2018	Направлено письмо учредителю о выделении необходимых средств исх. № 161 от 08.09.2017.
2.	Транзитный воздуховод, проходящий через перекрытия 1 этажа (коридор музыкального зала), с пределом огнестойкости ниже нормируемого не оборудован противопожарным клапаном при пересечении с противопожарной преградой (перекрытием здания) или не выделен в отдельной шахте, кожухе или гильзе из негорючего материала с пределом огнестойкости не менее Е1 30	17.09.2018	Направлено письмо учредителю о выделении необходимых средств исх. № 161 от 08.09.2017.
3.	На заполнения проемов (двери) в противопожарной преградах (в стенах), отделяющих помещения пищеблока (помещения №5, 6, 11, 12 по техническому паспорту) от коридоров (помещения №4, 14 по техническому паспорту) отсутствует документ (сертификат в области пожарной безопасности), подтверждающий их предел огнестойкости в соответствии с табл. 23,24	17.09.2018	Направлено письмо учредителю о выделении необходимых средств исх. № 161 от 08.09.2017.

	Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно не ниже Е130		
4.	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давления, температуры и т. д.)	17.09.2018	Выполнено, акт от 14.08.2017 ФБУ СЭУ ФПС ИПЛ на категорирование складских помещений по степени пожарного риска
5.	На заполнения проемов (двери) в противопожарной преградах (в стенах), отделяющих помещения складского назначения и кладовых (помещения в подвале №2,9,7 по техническому паспорту и кладовые музыкального зала на 1 этаже №7,7 а по техническому паспорту) от коридоров и помещений (помещение в подвале №6 (коридор) по техническому паспорту - помещения на 1 этаже №13 (музыкальный зал), №8 (коридор) по техническому паспорту) отсутствует документ (сертификат в области пожарной безопасности), подтверждающий их предел огнестойкости в соответствии с табл. 23,24 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно не ниже Е130	17.09.2018	Направлено письмо учредителю о выделении необходимых средств исх. № 161 от 08.09.2017.

Заведующий МБДОУ д/с № 16 Р.М. Симина