Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«02» февраля 2022 год.
учётный номер проверки 39220061000201617746

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Калининградской области
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,
E-Mail: mail@39.mchs.gov.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон: (4012) 52-93-37,
E-Mail: und@39.mchs.gov.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград»
236016, г. Калининград, ул.1812 года, д. 59, телефон (4012) 52-94-80,
E-Mail: 1ond@39.mchs.gov.ru

Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 84/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 16, ИНН 3906068268, юридический адрес: 236008, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Тельмана, д. 41А

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнении решения о проведении выездной проверки от 02.02.2022 г. № 84

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки)

В период с «04» февраля 2022 года по «17» февраля 2022 года,

Кошкиным Александром Николаевичем – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – заместителем главного государственного инспектора городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору;

Полубабкиной Дарьей Сергеевной – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственным инспектором городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору

проведена внеплановая выездная проверка здания дошкольного учреждения, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Тельмана, д. 41А

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Гагаркина Ольга Александровна – представитель по доверенности №1702001 от 04.02.2022 г.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей менее 1,35 м	ст. 89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 19.03.2020 №194)	01.09.2022 г.	
2.	На материал, применённый для отделки пола помещения музыкального зала, отсутствует документ, подтверждающий его пожарную опасность не более чем КМ2	ст. 134, табл. 29 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ	01.09.2022 г.	
3.	Мансардный этаж не обеспечен вторым эвакуационным выходом	ч. 3 ст. 89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.2.9 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 19.03.2020 №194)	01.09.2022 г.	
4.	Не обеспечены регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (СПС и СОУЭ)	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.09.2022 г.	
5.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.09.2022 г.	
6.	Ширина эвакуационных выходов из помещений и здания (при	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены	01.09.2022 г.	

	числе эвакуирующихся более 15 человек) менее 1,2 м.	Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (утверждены Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194)		

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

Гагаркина Ольга Александровна – представитель по доверенности №1702001 от 04.02.2022 г.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)) (подпись)

«17» февраля 2022 год

Кошкин Александр Николаевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – заместитель главного государственного инспектора городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) (подпись)

«17» февраля 2022 год

Полубабкина Дарья Сергеевна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственный инспектор городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) (подпись)

«17» февраля 2022 год